

SPZPOZ
98-220 Zduńska Wola
Ul. Szadkowska 2

Znak sprawy: ZP/przebud/01/14

Zduńska Wola , 2014-05-13

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

**na Przebudowa części pomieszczeń parteru istniejącego budynku o
funkcji usług medycznych SP ZPOZ Poradnia dla dzieci**

Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie **przetarg nieograniczony** na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.).

Zatwierdzono w dniu:
2014-05-13

Maciej Milak

1. NAZWA (FIRMA) ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

Samodzielny Publiczny Zakład
Podstawowej Opieki Zdrowotnej
98-220 Zduńska Wola
Ul. Szadkowska 2

2. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone będzie w trybie: **przetarg nieograniczony**

3. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- 3.1. Przedmiotem zamówienia jest Przebudowa części pomieszczeń parteru istniejącego budynku o funkcji usług medycznych SP ZPOZ Poradnia dla dzieci.

Wspólny Słownik Zamówień: 45000000-7 - Roboty budowlane

Przebudowa części pomieszczeń parteru istniejącego budynku o funkcji usług medycznych SP ZPOZ poradnia dla dzieci

I Przeznaczenie i program użytkowy :

Przebudowa części pomieszczeń parteru istniejącego budynku o funkcji usług medycznych – SP ZPOZ Poradnia dla dzieci – polegać głównie na dostosowaniu pomieszczeń do obowiązujących przepisów budowlanych i przepisów szczegółowych w tym m.in. do wymogów Rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 26 czerwca 2012 roku w sprawie jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego usługi lecznicze.

Przebudowa obejmuje część parteru , w której znajdują się rejestracja , poczekalnie dla pacjentów: dzieci zdrowych i chorych, dwa gabinety lekarskie , gabinet szczepień , pomieszczenia zaplecza socjalnego i sanitarnego dla pracowników oraz sanitariaty dla pacjentów.

W wyniku przebudowy powstaną trzy gabinety badań lekarskich oraz jeden gabinet zabiegowy, których powierzchnia będzie odpowiadać wymogom obowiązujących przepisów. W wyniku przebudowy z pomieszczenia socjalnego dostępne będzie pomieszczenie higieniczno – sanitarne z kabiną natryskową stosowanie do przepisów dotyczących zaplecza higieniczno – sanitarnego dla pracowników służby zdrowia.

II Opis rozwiązań funkcjonalno – przestrzennych .

Wejście do przychodni prowadzi do wspólnego przedsionka skąd dostępne są: miejsce na wózki, poczekalnia dla dzieci zdrowych, poczekalnia dla dzieci chorych oraz komunikacja prowadząca do pomieszczeń higieniczno – sanitarnych oraz do pomieszczenia socjalnego i higieniczno – sanitarnego, a także do pomieszczenia na odpady medyczne.

III. Zatrudnienie i pomieszczenia dla pracowników.

Przychodnia czynna jest 5 dni w tygodniu.

Przewiduje się zatrudnienie 4 osób , które będą korzystać z pomieszczenia socjalnego i higieniczno – sanitarnego dla personelu przychodni zlokalizowanych na parterze

budynku, dostępnych poprzez komunikację na parterze.

IV. Wymagania ogólnobudowlane

Podłogi należy wykonać z materiałów umożliwiających ich mycie i dezynfekcję.

Połączenie ścian z podłogami należy wykonać w sposób umożliwiający jego mycie i dezynfekcję.

W przypadku konieczności zastosowania sufitów podwieszonych w pomieszczeniach o podwyższonych wymaganiach higienicznych, w szczególności w pomieszczeniach przeznaczonych do pobierania krwi, sufity te należy wykonać w sposób zapewniający szczelność powierzchni oraz umożliwiający ich mycie i dezynfekcję.

V. Wymagania dla niektórych pomieszczeń przychodni.

W gabinetach lekarskich i zabiegowym meble stanowiące wyposażenie powinny umożliwiać ich mycie i dezynfekowanie. Podłogi winny być wykonane z materiałów umożliwiających ich mycie i dezynfekowanie. Połączenia ścian z podłogami powinno zostać wykonane w sposób bezszczelniowy, umożliwiający mycie i dezynfekcję .

Ściany wokół umywalek i zlewozmywaków winny być wykonane z materiałów łatwozmywalnych, nienasiąkliwych, nie śliskich, umożliwiających ich mycie i dezynfekowanie. W pomieszczeniach gabinetów ogólnolekarskich należy zamontować baterie ciepłej i zimnej wody umożliwiające korzystanie z nich bez użycia rąk, np. łokciowe lub na podczerwień, a instalacja grzejnika powinna umożliwiać utrzymanie w czystości grzejnika , ściany i podłogi. Sufity podwieszane w gabinetach ogólnolekarskich winny być wykonane w sposób zapewniający szczelność i gładkość powierzchni.

W gabinecie zabiegowym należy zainstalować lampy bakteriobójcze, a baterie ciepłej i zimnej wody winny być uruchamiane bez kontaktu z dłonią.

Wysokość gabinetów lekarskich i zabiegowego 3,4 m.

W pomieszczeniu sanitarnym przeznaczonym dla dzieci należy zainstalować armaturę dostosowaną do ergonomii dziecka w wieku przedszkolnym. Umywalki należy montować na wysokość 60 cm, a miski ustępowe na wysokości 35 cm. Ściany toalety do wysokości 2 m oraz podłoga winny być wykonane z materiałów łatwozmywalnych, nienasiąkliwych, nie śliskich umożliwiających ich mycie i dezynfekowanie.

W pomieszczeniu socjalnym zaprojektowano zlewozmywak jednokomorowy, ściany pomieszczenia do wysokości 2 m oraz podłoga winny być wykonane z materiałów łatwozmywalnych , nienasiąkliwych nie śliskich umożliwiających ich mycie i dezynfekowanie.

Toalety – pomieszczenia higieniczno – sanitarne – ściany pomieszczenia do wysokości 2 m oraz podłoga winny być wykonane z materiałów łatwozmywalnych, nienasiąkliwych, nie śliskich umożliwiających ich mycie i dezynfekowanie. Toalety należy wyposażyć w dozowniki z mydłem w płynie, pojemniki z ręcznikami jednorazowego użycia oraz pojemniki na zużyte ręczniki. W toaletach wentylacja mechaniczna sprzężona z włącznikiem światła.

Pomieszczenie na odpady medyczne powinno : posiadać ściany i podłogi wykonane z materiałów gładkich, łatwozmywalnych i umożliwiających dezynfekcję, być zabezpieczone przed dostępem owadów, gryzoni oraz innych zwierząt oraz posiadać wentylację zapewniającą podciśnienie – mechaniczną wywiewną.

VI. Wentylacja

Wentylacja pomieszczeń z oknami – grawitacyjna. Wentylacja w pomieszczeniach bez okien – mechaniczna w postaci wentylatorów na kanały wentylacyjne załączana czasowo włącznikiem światła.

W gabinetach lekarskich, poczekalniach i pomieszczeniu socjalnym wentylacja grawitacyjna. Istniejące kanały wentylacyjne należy sprawdzić i udrożnić.

Projektowane przewody wentylacyjne murowane wykonać z prefabrykowanych pustaków wentylacyjnych zgodnie z wytycznymi producenta. We wskazanych na rysunkach miejscach (8 -) montować wentylatory zgodnie z przepisami.

W pomieszczeniach sanitarnych wentylacja grawitacyjna wspomagana mechanicznie. Wspomaganie powietrza wywiewnego z pomieszczeń sanitarnych – wentylatory na wywiewach, sprzężone z włącznikiem światła.

W pomieszczeniu na odpady medyczne wentylacja mechaniczna wywiewna.

VII. Sposób zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne.

Istniejące wejście do budynku przychodni dostępne jest z poziomu terenu co zapewnia dostęp osobom niepełnosprawnym, a w szczególności poruszającym na wózkach inwalidzkich. Szerokości drzwi wejściowych oraz drzwi do poszczególnych pomieszczeń dostosowano do potrzeb osób niepełnosprawnych. Toaleta pacjentów dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych dostępna jest z komunikacji ogólnej.

VIII. Zakres robót i rozwiązania konstrukcyjno – materiałowe .

1. roboty ogólnobudowlane:

- wyburzenie części istniejących ścian działowych i wykonanie nowych,
- usunięcie wykończenia posadzek i wykonanie nowych,
- wymiana wewnętrznej stolarki drzwiowej wraz z poszerzeniem starych otworów drzwiowych i wykonaniem nowych otworów drzwiowych w ścianach istniejących.

Przebudowane zostaną również instalacje wewnętrzne budynku elektryczna i wodno-kan celem dostosowania do nowej funkcji pomieszczeń . Instalacja grzewcza modernizowana wraz z kotłownią w 2011 roku pozostanie bez zmian.

2. rozwiązania konstrukcyjno – materiałowe :

Drzwi wewnętrzne aluminiowe i płycinowe, jeśli przeszkolne to szybą bezpieczną zgodnie ze szczegółowym wykazem stolarki.

Podłogi.

Rodzaj wykończenia podłogi – według opisów na rysunkach.

We wszystkich pomieszczeniach podłogi powinny być wykonane z materiałów trwałych o powierzchniach gładkich, zmywalnych, nienasiąkliwych i odpornych na działanie środków myjąco – dezynfekujących.

W części przychodni : w części ogólnodostępnej – poczekalniach i gabinetach – wykładzina PCV typu Tarkett Emitent Safe T lub równoważna, komunikacji, przedsiionku i pomieszczeniach socjalnych przewidziano gres. W toaletach, pomieszczeniu socjalnych i pomieszczeniu na odpady medyczne – terakota.

Ściany .

Nowe ścianki działowe proponuje się wykonać w technologii Nida – Gips.

Należy wykonać całkowitą wymianę glazury podłogowej i ściennej.

Wykończenie ścian wewnątrz budynku półmatową wodorozcieńczalną lateksową farbą akrylową, antyalergiczną, posiadającą Atest Higieniczny PZH dopuszczoną do stosowania w ośrodkach zdrowia.

Sufity podwieszane.

Sufity podwieszane należy wykonywać z materiałów niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i nieodpasających pod wpływem ognia. Należy doprowadzić sufit od odporności ogniowej REI 30 – 1 x płyta GKF. .

IX. Ogólne wytyczne prowadzenia robót.

- 1. Wszystkie projektowane prace budowlane należy wykonać stosując się do zasad określonych w „ Warunkach technicznych wykonywania i nadzoru robót budowlano-montażowych „ pod nadzorem osoby uprawnionej do kierowania pracami budowlanymi oraz zachowaniem obowiązujących przepisów BHP i p.poż. w zakresie wynikającym z prowadzonego rodzaju robót oraz zgodnie z obowiązującymi normami i przepisami w tym BHP.**
- 2. Stosowane materiały powinny posiadać wymagane aktualne atesty i aprobaty techniczne, upoważniające dostosowania w budownictwie, wydane przez właściwe jednostki aprobujące, zgodnie z rozporządzeniem w sprawie aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych.**
- 3. Część rysunkową należy rozpatrywać łącznie z opisami. Wszelkie wątpliwości należy konsultować z inwestorem.**

Zasilanie

Przebudowywana część pomieszczeń parteru zasilana będzie z nowoprojektowanej rozdzielni R, którą projektuje się zasilić z istniejącej rozdzielni głównej kapblem YDY 5x10mm².

Zakres projektu instalacji elektrycznych

- rozdzielnie elektryczne ,
- kable i przewody,
- instalacja oświetlenia podstawowego,
- instalacja oświetlenia ewakuacyjnego,
- instalacja gniazd wtykowych ogólnych,
- instalacja zasilania dedykowanego,
- osprzęt elektryczny,
- instalacja ochrony od porażeń,
- ochrona od przepięć,
- połączenia wyrównawcze,
- instalacja odgromowa.

Rozdzielnie elektryczne.

Rozdzielnia wykonana będzie jako obudowa metalowa z drzwiami pełnymi z zamkiem, IP 40 podtynkowa wyposażona w :

- a. listwę przyłączeniową PE : otwory od 1,5 do 120 mm²,
- b. listwy przyłączeniowe N ,
- c. wsporniki montażowe TH 35,
- d. osłony,
- e. drzwi profilowane wyposażone w zamek z kluczem,
- f. kieszenie samoprzylepne na dokumentację,
- g. wsporniki do montażu kanałów grzebieniowych Lina 25 w poziomie,

Pola rozdzielnic:

- a. pole zasilające z wyłącznikiem głównym,
- b. pole sygnalizacji napięcia,
- c. ochrona przepięciowa, pola odpływowe dla aparatury modułowej, .

aparaty zabezpieczające i łączeniowe dobrano wg katalogu Legrand:: wyłączniki nadprądowe samoczynne modułowe o zwarciowej zdolności łączeniowej 6 kA i prądzie znamionowym wg obciążenia. Wyłączniki różnicowoprądowe o prądzie znamionowym 25 A i 40 A , prąd znamionowy różnicowy 30 mA, napięcie znamionowe 230V/400V – 50 Hz , o charakterystykach A i AC. Rozłączniki bezpiecznikowe typu STV oraz rozłączniki izolacyjne SV 325.

Po zamontowaniu tablic należy :

- zainstalować aparaturę modułową dostarczaną w oddzielnych opakowaniach,
- dokręcić w sposób pewny wszystkie śruby w połączeniach elektrycznych i mechanicznych,
- podłączyć obwody zewnętrzne,
- podłączyć przewody ochronne,
- zainstalować osłony,
- dołączyć schematy ideowe rozdzielni z dokumentacji powykonawczej z aktualnymi pomiarami podpisanymi przez kierownika prac z podaniem numeru uprawnień wykonawczych i pomiarowych,

Wszystkie obudowy do rozdzielni zostały dobrane na podstawie programu wspomagającego projektowanie ETI –CAD. Przed przystąpieniem do prefabrykacji wykonawca zobowiązany jest do zweryfikowania ilości aparatów modułowych z rysunkami oraz do dobór obudowy rozdzielni z zachowaniem min. 15 % zapasu.

Kable i przewody.

Przewody i kable instalacji elektrycznych do zasilania opraw oświetleniowych układać p/t. Przewody muszą być ułożone swobodnie i nie mogą być narażone na naprężenia. Przejścia przez ściany i stropy muszą być chronione w przepustach rurowych. Przepusty o średnicy ponad 4 cm dla których wymagana jest klasa odporności ogniowej należy zabezpieczyć do klasy odporności ściany lub stropu.

Przewody YDY, YDYp, YKY z żyłami miedzianymi i izolacją 450/750 V.

Trasy kablowe

Główne trasy wykonać z użyciem koryt metalowych perforowanych o szerokości 200 mm i wysokości 50 mm w przestrzeni między sufitami w wiązkach kablowych odpowiednio oznakowanych. Należy zastosować system wysięgników oraz konstrukcji wsporczych dostosowanych do obciążenia płyt. Montaż wysięgników za pomocą śrub tulejowych rozporowych o wymiarach dobranych wg obciążenia. Jeżeli projekt architektoniczny będzie przewidywał sufit podwieszany z pełnej płyty G-K należy przewidzieć otwory rewizyjne wzdłuż całej trasy koryt co 1,5 m. W przypadku braku zachowania ciągłości połączeń koryt metalowych należy połączyć linką giętką LgY 4 mm². Cały system koryt połączyć z szyna wyrównawczą.

Pozostałe trasy wykonać w rurach giętkich karbowanych, przewody układać również p/t do łączników i gniazd.

Oprawy oświetleniowe

Oprawy montować zgodnie z instrukcją dostarczoną wraz z urządzeniem. Wykorzystać wszystkie fabrycznie przewidziane punkty montażowe, uszczelki itp.

Natężenie oświetlenia:

- rejestracja i gabinety lekarskie 500lx,
- korytarze i komunikacja 100-200lx,
- pomieszczenia socjalne 200lx,

Świetlówki liniowe trójpaśmowe i kompaktowe.

Współczynnik oddawania barw źródeł światła Ra.>85

Temperatura barwowa świetlówek 3000K (łazienki i pomieszczenia socjalne) oraz 4000 K (pozostałe) .

Wykaz opraw oświetleniowych wg legendy na rysunkach.

Oprawy awaryjne wyposażone w moduł awaryjny z podtrzymaniem 1 h posiadający atest CNBOP zgodnie z instrukcją montażu. Oprawy na rysunkach oznaczone zgodnie z legendą. Oświetlenie dróg ewakuacyjnych zrealizowane za pomocą opraw montowanych na ściance lub suficie z piktogramem i czasem podtrzymania 1 h. Świetlówki 8-11 W .

Akumulatory Ni/Cd autotest.

Instalacja gniazd wtykowych ogólnych.

Gniazda wtykowe na wysokości 0,4 m od podłogi w recepcji , gabinetach lekarskich i korytarzach oraz 1,4 m w łazienkach i pomieszczeniach socjalnych. Łączniki na wysokości 1,4 m nad podłogą . W Łazienkach i pomieszczeniach socjalnych osprzęt szczelny IP44 w pozostałych IP20. Gniazda 16 A/230-50Hz., łączniki o obciążalności min. 10 A. Osprzęt biały w ramach pojedynczych i wielokrotnych.

Ochrona od porażen.

Ochronę przed dotykiem pośrednim stanowi samoczynne wyłączenie zasilania . W celu zapewnienia skutecznej ochrony przed porażeniem prądem elektrycznym należy łączyć zaciski ochronne aparatów i urządzeń z wydzieloną żyłą ochronną PE instalacji.

Wykonać instalację połączeń wyrównawczych łącząc bednarką ocynkowaną FeZn 30x4 mm wszystkie instalacje metalowe , koryta kablowe , metalowe schody, zaciski

uziemiające aparatów. Instalację połączeń wyrównawczych połączyć z żyłą ochronną instalacji elektrycznej wewnętrznej w rozdzielni głównej RG. Wodomierze zbocznikować . W rozdzielni wykonać uziemienie przewodu PEN. Skuteczność i kompletność systemu ochrony od porażzeń sprawdzić pomiarem przed przekazaniem instalacji użytkownika .

Protokół z pomiarów podpisany przez kierownika budowy wykonawcy zamieścić w dokumentacji powykonawczej i przekazać inwestorowi.

Ochrona przepięć

W celu ochrony od przepięć atmosferycznych i łączeniowych zaprojektowano układ ochronników w rozdzielni głównej i komputerowej. Urządzenia montować na szynach zbiorczych rozdzielnic. Przewidziano ochronę klasy B+ C.

Instalacja uziemiająca i połączenia wyrównawcze.

Przewidziano wykonanie instalacji uziemiającej płaskownikiem ocynkowanym stalowym FeZn 30x4 mm, do którego należy podłączyć:

- metalowe obudowy rozdzielnic,
- szyny Pe i N,
- stalowe rurociągi instalacji wody, co i gazu (za pomocą obejm uziemiających skręcanych) ,
- metalowe koryta kablowe .

W obudowie rozdzielni wykonać główną wyrównawczą, którą należy trwale mechanicznie i elektrycznie połączyć z uziomem otokowym. W pomieszczeniach wilgotnych (toalety, socjalne) należy zamontować szyny wyrównawcze lokalne w obudowie.

Do szyn wyrównawczych podłączone zostaną :

- szyna PE rozdzielnic, - części przewodzące konstrukcji budynku, ,
- rurociągi wodne,
- korytka metalowe, - połączenia główne należy wykonać przewodami miedzianymi LgYżo 35 mm² w izolacji żółto – zielonej. Zastosować obejmy na rury i złączki rozgałęźne dobrane do średnicy przewodów wyrównawczych.

Próby montażowe

Po zakończeniu robót należy przeprowadzić próby montażowe obejmujące badania i pomiary. Zakres prób montażowych należy uzgodnić z inwestorem. Zakres podstawowych prób obejmuje:

- pomiar rezystancji izolacji instalacji,
- pomiar rezystancji izolacji odbiorników,
- pomiar impedancji pętli zwarcia,
- pomiar rezystancji uziemień,
- pomiar skuteczności ochrony p/poz.

Instalacja okablowania strukturalnego i dedykowanego

Projekt przewiduje porozprowadzanie instalacji okablowania strukturalnego pod

tylniem. Gniazda RJ 45 projektuje się w osprzęcie z szybką zabezpieczającą opas gniazda.

Projekt przewiduje okablowanie strukturalne wykonane przewodami ekranowanymi FTP kat. 6 oddzielnie dla każdego gniazda RJ 45.

Switch zlokalizowany będzie w pomieszczeniu rejestracji.

W okablowaniu poziomym maksymalna długość przebiegu kabla wynosi 90 m, pomiędzy interfejsem użytkownika i punktem rozdzielczym.

Nie wolno w żadnym wypadku dopuścić do tego, by całkowita długość kabla pomiędzy stanowiskiem roboczym i punktem rozdzielczym plus przyłączenie do sieciowego sprzętu komputerowego przekroczyła 100 m (kable krosowe, kabel przebiegu poziomego i kabel stacyjny).

Kable na całej długości od puszki na ścianie do punktu dystrybucyjnego powinny być wolne od wsztukowań, zagnieceń i nacięć lub złamań. Żadne rozdzielanie par na dwa kanały komunikacyjne nie może być wykonane w infrastrukturze okablowania. wszelkie adaptacyjne ma współdzielonym wykorzystywaniu kanału transmisyjnego (np. rozdzielanie par) muszą być robione poza infrastrukturą stałą systemu okablowania.

System musi być wykonany zgodnie z PN- EN 50173,4 – System okablowania strukturalnego”. Okablowanie wykonane zgodnie z normą T1A/EIA - 568 - 6

Ochrona przeciwpożarowa

Charakterystyka techniczna i dane techniczne dot. klasy odporności pożarowej i obciążenia ogniowego budynku podano w tomie – ARCHITEKTURA. W zakresie instalacji elektroenergetycznych następujące parametry i cechy projektowanych instalacji i urządzeń wpływają na bezpieczeństwo p/poz budynku:

- a. wszystkie stosowane przewody, aparaty i urządzenia muszą posiadać atesty stosowności w budownictwie B, przewody elektryczne muszą mieć izolację o napięciu znamionowym 750 V, kable niskiego napięcia – izolację o napięciu znamionowym 1000 V,
- b. przy wejściu do budynku we wnęce zamykanej przeszklonymi drzwiczkami, zaplombowanej szafki, umieszczony jest wyłącznik sterowniczy podłączony do rozdzielni głównej budynku umożliwiający ręczne wyłączenie napięcia zasilania po stronie średniego napięcia wszystkich hal, wyłącznik ten jest trwale oznaczony widocznym napisem „GŁÓWNY WYŁĄCZNIK PRĄDU”
- c. na wypadek zaniku napięcia będą świeciły się oprawy oświetlenia awaryjnego (bezpieczeństwa, ewakuacyjnego i kierunkowego), zasilanie z własnych baterii min. 1 h.
- d. przejścia przewodów i kabli między strefami pożarowymi należy wykonać w sposób zapewniający szczelność z użyciem środków ognioodpornych.

Instalacje wod-kan

Instalacje wody zimnej i ciepłej wykonać z rur warstwowych PEX/AL/PE w systemie TIGRIS, rury łączyć zaprasowanymi złączkami z PPSU. W miejscach podłączeń baterii i zaworów czerpalnych zastosować złączki metalowe gwintowane. Przewody prowadzić w posadzkach oraz bruzdach ściennych. Wszystkie przejścia rur przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych np. w postaci otulin ze spienionego PE. Montaż rur wykonać zgodnie z instrukcją montażu producenta

systemu.

Instalację kanalizacji sanitarnej wykonać z rur PCV kielichowych, których złącza należy uszczelnić przez założenie uszczelek gumowych typu wargowego. W dolnej części pionu nr 1 zainstalować rewizję. Wszystkie przejścia rur przez przegrody budowlane wykonać w tulejach ochronnych. Przestrzenie między przewodami a tulejami wypełnić szczeliwem.

Opis rozwiązań projektowych w poszczególnych pomieszczeniach

Pomieszczenie nr 0.05

- w miejscu wskazanym na rzucie zamontować umywalkę,
- ścieki z umywalki odprowadzić do istniejącej wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wykorzystując podejście po zdemontowanej umywalce,
- zimną wodę użytkową doprowadzić do projektowanej umywalki poprzez przedłużenie podejścia po zdemontowanej umywalce,
- podgrzew ciepłej wody użytkowej przewiduje się w elektrycznym przepływowym ogrzewaczu wody o mocy 3,7 kW/230 V

Pomieszczenie 0.06

- w miejscu wskazanym na rzucie zamontować umywalkę,
- ścieki z umywalki odprowadzić do istniejącej wewnętrznej instalacji kanalizacyjnej wykorzystując podejście po zdemontowanym w pomieszczeniu nr 0.07 zlewozmywaku,
- zimną wodę użytkową doprowadzić z pomieszczenia 0.07 poprzez przedłużenie podejścia po zdemontowanym zlewozmywaku,
- podgrzew ciepłej wody użytkowej przewiduje się w elektrycznym przepływowym ogrzewaczu wody o mocy 3,7 kW/230 V ,

Pomieszczenie 0.07

- w miejscach wskazanych na rzucie zamontować umywalkę oraz zlewozmywak,
- ścieki z obu przyborów odprowadzić do istniejącej kanalizacji wykorzystując podejście pod istniejącą umywalkę zamontowaną w pomieszczeniu nr 0.02,
- zimną wodę użytkową doprowadzić z pomieszczenia 0.02,
- podgrzew ciepłej wody użytkowej dla obu przyborów przewiduje się w elektrycznym przepływowym ogrzewaczu wody zamontowanym szafce pod zlewozmywakiem o mocy 3,7 kW /230 V,

Pomieszczenie nr 0.09

- w miejscu wskazanym w rzucie zamontować umywalkę,
- ścieki z umywalki odprowadzić do istniejącej wewnętrznej instalacji kanalizacji sanitarnej wykorzystując podejście pod istniejącą kratkę,
- zimną wodę użytkową doprowadzić z pomieszczenia 0.10
- podgrzew ciepłej wody użytkowej przewiduje się w elektrycznym przepływowym ogrzewaczu wody o mocy 3,7 kW/230V,

Pomieszczenie 0.13

- w miejscu starej umywalki zamontować zlewozmywak,
- wykorzystać istniejące podejście kanalizacji sanitarnej,
- ciepłą wodę użytkową doprowadzić z projektowanego podgrzewacza pojemnościowego o mocy grzałki 1,5/230V

Pomieszczenie nr 0.14

- w miejscach wskazanych na rzucie zamontować umywalkę , brodzik oraz miskę ustępową,
- ścieki z przyborów doprowadzić do istniejącej kanalizacji wykorzystując podejście pod istniejącą miskę ustępową , którą należy zdemontować w miejscu wskazanym na rzucie zamontować pion wentylacyjny ; pion wyprowadzić nad dach budynku .
- zimną wodę użytkową do przyborów doprowadzić z istniejącej w tym pomieszczeniu wewnętrznej instalacji wodociągowej,
- ciepłą wodę użytkową doprowadzić z projektowanego podgrzewacza pojemnościowego.

Instalacja c.o. – opis przyjętych rozwiązań

Pomieszczenie 0.02

- w miejscu wskazanym na rzucie zamontować grzejnik stalowy , panelowy (podejściem dolnym : czynnik grzewczy do grzejnika doprowadzić rurami miedzianymi z istniejącej wewnętrznej instalacji c.o. (z istniejącego poziomu przebiegającego pod grzejnikiem) rury łączyć lutem miękkim ; wielkość grzejnika przedstawiono na rzucie.

Pomieszczenie 0.01

- w miejscu istniejącego grzejnika zamontować grzejnik stalowy , panelowy (z podejściem dolnym) wykorzystać istniejące podejście pod grzejnik

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert równoważnych

Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.

- 3.2. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert częściowych. Oferty nie zawierające pełnego zakresu przedmiotu zamówienia zostaną odrzucone.
- 3.3. Miejsce realizacji: Przychodnia Lekarska Zduńska Wola ul. Mickiewicza 4
- 3.4. **Zamawiający żąda od wykonawcy dostarczenia do oferty o...świadczenia z wizji lokalnej.**
- 3.5. **Zamawiający informuje, że „ ślepy kosztorys” oraz dokumentację , które są integralną częścią oferty należy odebrać od inwestora (Zamawiającego) , bądź zwrócić się z pismem do Zamawiającego o przesłanie go pocztą**

4. INFORMACJA O PRZEWIDYWANYCH ZAMÓWIENIACH UZUPEŁNIĄCYCH (ART. 67 UST. 1 PKT 6 I 7)

- 4.1. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówień uzupełniających.

5. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA

- 5.1. Zamówienie musi zostać zrealizowane w terminie: 2 miesiące od daty udzielenia zamówienia.

6. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

- 6.1. W postępowaniu mogą wziąć udział Wykonawcy, którzy nie podlegają wykluczeniu na podstawie art. 24 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), spełniają warunki i wymagania określone w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia oraz w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.).
- 6.2. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają następujące warunki:

Lp.	Warunki oraz opis sposobu dokonywania oceny spełniania tych warunków
1	Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania uprawnień do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
2	Wiedza i doświadczenie O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące posiadania wiedzy i doświadczenia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
3	Potencjał techniczny O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
4	Osoby zdolne do wykonania zamówienia O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące dysponowania osobami zdolnymi do wykonania zamówienia. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.
5	Sytuacja ekonomiczna i finansowa O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się wykonawcy, którzy spełniają warunki, dotyczące sytuacji ekonomicznej i finansowej. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu będzie dokonana na zasadzie spełnia/nie spełnia.

- 6.3. Wykonawca może polegać na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnić Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, w szczególności przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia.
- 6.4. Wykonawcy mogą wspólnie ubiegać się o udzielenie zamówienia. W takim przypadku Wykonawcy ustanawiają pełnomocnika do reprezentowania ich w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo reprezentowania w postępowaniu i zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego.
- 6.5. Przepisy dotyczące Wykonawcy stosuje się odpowiednio do Wykonawców, o których mowa w pkt 6.4.
- 6.6. Zamawiający wykluczy z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawców na podstawie przepisów art. 24 ust.1 pkt 1-11 oraz art. 24 ust. 2 pkt 1-5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.).
- 6.7. Ofertę Wykonawcy wykluczonego uznaje się za odrzuconą.

7. WYKAZ OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ INNYCH WYMAGANYCH DOKUMENTÓW

- 7.1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), należy przedłożyć:

Lp.	Wymagany dokument
1	Oświadczenie o spełnianiu warunków Oświadczenie o spełnianiu warunków
2	Wykaz robót budowlanych Wykaz robót budowlanych wykonanych w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy – w tym okresie, wraz z podaniem ich rodzaju i wartości, daty i miejsca wykonania oraz z załączeniem dowodów dotyczących najważniejszych robót, określających, czy roboty te zostały wykonane w sposób należyty oraz wskazujących, czy zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone
3	Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych Wykaz narzędzi, wyposażenia zakładu i urządzeń technicznych dostępnych wykonawcy usług lub robót budowlanych w celu wykonania zamówienia wraz z informacją o podstawie do dysponowania tymi zasobami

4	<p>Wykaz osób</p> <p>Wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, kontrolę jakości lub kierowanie robotami budowlanymi, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami</p>
5	<p>Oświadczenie, że osoby posiadają wymagane uprawnienia</p> <p>Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień</p>
6	<p>Oplacona polisa</p> <p>Oplacona polisa, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia</p>
7	<p>Określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania w wykazie</p> <p>Określenie robót budowlanych, których dotyczy obowiązek wskazania przez wykonawcę w wykazie lub złożenia poświadczeń, w tym informacja o robotach budowlanych niewykonanych lub wykonanych nienależycie</p>

- 7.2. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 oraz art. 24 ust. 2 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), należy przedłożyć:

Lp.	Wymagany dokument
1	<p>Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia</p> <p>Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia</p>
2	<p>Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej</p> <p>Aktualny odpis z właściwego rejestru lub z centralnej ewidencji i informacji o działalności gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub ewidencji, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert.</p>
3	<p>Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego</p> <p>Aktualne zaświadczenie właściwego naczelnika urzędu skarbowego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem podatków lub zaświadczenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania</p>

	decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
4	Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału ZUS lub KRUS Aktualne zaświadczenie właściwego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych lub Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego potwierdzające, że wykonawca nie zalega z opłacaniem składek na ubezpieczenie zdrowotne i społeczne, lub potwierdzenie, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu - wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
5	Aktualna informacja z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert
6	Aktualna informacja z KRK w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy Aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 9 ustawy, wystawiona nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert

Wskazane dokumenty mogą być doręczone w oryginale lub kopii poświadczonej za zgodność z oryginałem przez Wykonawcę. W przypadku składania elektronicznych dokumentów powinny być one opatrzone przez Wykonawcę bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu. Zamawiający może zażądać przedstawienia oryginału lub notarialnie poświadczonej kopii dokumentu wyłącznie wtedy, gdy złożona kopia dokumentu jest nieczytelna lub budzi wątpliwości co do jej prawdziwości.

Jeżeli z uzasadnionej przyczyny Wykonawca nie może przedstawić dokumentów dotyczących sytuacji finansowej i ekonomicznej wymaganych przez Zamawiającego, może przedstawić inny dokument, który w wystarczający sposób potwierdza spełnianie opisanego przez Zamawiającego warunku.

Dokumenty sporządzone w języku obcym są składane wraz z tłumaczeniem na język polski.

8. PODWYKONAWSTWO

8.1. Wykonawca może powierzyć wykonanie części zamówienia podwykonawcom.

9. INFORMACJE O SPOSOBIE POROZUMIEWANIA SIĘ ZAMAWIAJĄCEGO Z WYKONAWCAMI ORAZ PRZEKAZYWANIA OŚWIADCZEŃ LUB DOKUMENTÓW, A TAKŻE WSKAZANIE OSÓB UPRAWNIONYCH DO POROZUMIEWANIA SIĘ Z WYKONAWCAMI

- 9.1. Wykonawca może zwrócić się do Zamawiającego o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Zamawiający jest obowiązany udzielić wyjaśnień niezwłocznie, jednak nie później niż na 2 dni przed upływem terminu składania ofert - pod warunkiem że wnioski o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął do Zamawiającego nie później niż do końca dnia, w którym upływa połowa wyznaczonego terminu składania ofert, tj. do dnia: **2014-05-21**.
- 9.2. Jeżeli wniosek o wyjaśnienie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia wpłynął po upływie terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 9.1, lub dotyczy udzielonych wyjaśnień, Zamawiający może udzielić wyjaśnień albo pozostawić wniosek bez rozpatrywania.
- 9.3. Przedłużenie terminu składania ofert nie wpływa na bieg terminu składania wniosku, o którym mowa w pkt 9.1.
- 9.4. Treść zapytań wraz z wyjaśnieniami Zamawiający przekazuje Wykonawcom, którym przekazał specyfikację istotnych warunków zamówienia, bez ujawniania źródła zapytania, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza na tej stronie.
- 9.5. W uzasadnionych przypadkach Zamawiający może przed upływem terminu składania ofert zmienić treść specyfikacji istotnych warunków zamówienia. Dokonaną zmianę specyfikacji Zamawiający przekazuje niezwłocznie wszystkim Wykonawcom, którym przekazano specyfikację istotnych warunków zamówienia, a jeżeli specyfikacja jest udostępniona na stronie internetowej, zamieszcza ją także na tej stronie.
- 9.6. Postępowanie o udzielenie zamówienia, z zastrzeżeniem wyjątków określonych w ustawie Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), prowadzi się z zachowaniem formy pisemnej.
- 9.7. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzi się w języku polskim.
- 9.8. W niniejszym postępowaniu wszelkie oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują pisemnie, faksem lub drogą elektroniczną. W przypadku oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji przekazywanych faksem lub drogą elektroniczną, każda ze stron na żądanie drugiej niezwłocznie potwierdza fakt ich otrzymania.
- 9.9. Wybrany sposób przekazywania oświadczeń, wniosków, zawiadomień oraz informacji nie może ograniczać konkurencji; zawsze dopuszczalna jest forma pisemna, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w ustawie Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.).
- 9.10. Osoby uprawnione do kontaktu z Wykonawcami:
 - a: w zakresie formalnym osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:
 - 1 Włodzimierz Mosiński - tel.: () 665 67 96 06,
 - b: w zakresie merytorycznym osobami upoważnionymi do kontaktu z Wykonawcami są:
 - 1 Włodzimierz Mosiński - tel.: () 665 67 96 06,

10. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM

- 10.1. Oferta musi być zabezpieczona wadium w wysokości: **7 509.03 PLN** (słownie: siedem tysięcy pięćset dziewięć 03/100 PLN).
- 10.2. Wadium należy wnieść w terminie do dnia 2014-05-28 do godz. 15:00.
- 10.3. Wadium może być wnoszone w jednej lub kilku następujących formach:
 - a: pieniądzu: przelewem na rachunek bankowy Zamawiającego: 88 1500 1676 1216 7004 0030 0000;
 - b: poręczeniach bankowych lub poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, z tym że poręczenie kasy jest zawsze poręczeniem pieniężnym;
 - c: gwarancjach bankowych;
 - d: gwarancjach ubezpieczeniowych;
 - e: poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (t.j. Dz. U. z dnia 2007r. nr 42, poz. 275 z późn. zm.).
- 10.4. Wadium wniesione w pieniądzu Zamawiający przechowuje na rachunku bankowym.
- 10.5. Wykonawca zobowiązany jest wnieść wadium na okres związania ofertą.
- 10.6. Zamawiający zwraca wadium wszystkim Wykonawcom niezwłocznie po wyborze oferty najkorzystniejszej lub unieważnieniu postępowania, z wyjątkiem Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, z zastrzeżeniem art. 46 ust. 4a ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.).
- 10.7. Wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza, Zamawiający zwraca wadium niezwłocznie po zawarciu umowy w sprawie zamówienia publicznego .
- 10.8. Zamawiający zwraca niezwłocznie wadium, na wniosek Wykonawcy, który wycofał ofertę przed upływem terminu składania ofert.
- 10.9. Zamawiający żąda ponownego wniesienia wadium przez Wykonawcę, któremu zwrócono wadium na podstawie art. 46 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), jeżeli w wyniku rozstrzygnięcia odwołania jego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza. Wykonawca wnosi wadium w terminie określonym przez Zamawiającego.
- 10.10. Jeżeli wadium wniesiono w pieniądzu, Zamawiający zwraca je wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było ono przechowywane, pomniejszone o koszty prowadzenia rachunku bankowego oraz prowizji bankowej za przelew pieniędzy na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.
- 10.11. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca w odpowiedzi na wezwanie, o którym mowa w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), nie złożył dokumentów lub oświadczeń, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), lub pełnomocnictw, chyba że udowodni, że wynika to z przyczyn niezależnych po jego stronie.
- 10.12. Zamawiający zatrzymuje wadium wraz z odsetkami, jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana:

- a: odmówił podpisania umowy w sprawie zamówienia publicznego na warunkach określonych w ofercie;
- b: zawarcie umowy w sprawie zamówienia publicznego stało się niemożliwe z przyczyn leżących po stronie wykonawcy.

11. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ

- 11.1. Wykonawca pozostaje związany ofertą przez okres 30 dni.
- 11.2. Bieg terminu związania ofertą rozpoczyna się wraz z upływem terminu składania ofert.
- 11.3. Wykonawca samodzielnie lub na wniosek Zamawiającego może przedłużyć termin związania ofertą, z tym że Zamawiający może tylko raz, co najmniej na 3 dni przed upływem terminu związania ofertą, zwrócić się do Wykonawców o wyrażenie zgody na przedłużenie tego terminu o oznaczony okres, nie dłuższy jednak niż 60 dni. Odmowa wyrażenia zgody nie powoduje utraty wadium.
- 11.4. Przedłużenie terminu związania ofertą jest dopuszczalne tylko z jednoczesnym przedłużeniem okresu ważności wadium albo, jeżeli nie jest to możliwe, z wniesieniem nowego wadium na przedłużony okres związania ofertą. Jeżeli przedłużenie terminu związania ofertą dokonywane jest po wyborze oferty najkorzystniejszej, obowiązek wniesienia nowego wadium lub jego przedłużenia dotyczy jedynie wykonawcy, którego oferta została wybrana jako najkorzystniejsza.

12. OPIS SPOSOBU PRZYGOTOWYWANIA OFERT

- 12.1. Wykonawca może złożyć tylko jedną ofertę.
- 12.2. Treść oferty musi odpowiadać treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
- 12.3. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów udziału w postępowaniu.
- 12.4. W przypadku unieważnienia postępowania o udzielenie zamówienia z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego, Wykonawcom, którzy złożyli oferty niepodlegające odrzuceniu, przysługuje roszczenie o zwrot uzasadnionych kosztów uczestnictwa w postępowaniu, w szczególności kosztów przygotowania oferty.
- 12.5. Oferta wraz ze stanowiącymi jej integralną część załącznikami musi być sporządzona przez Wykonawcę ściśle według postanowień niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
- 12.6. Oferta musi być sporządzona według wzoru formularza oferty stanowiącego załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
- 12.7. Oferta musi być napisana w języku polskim, na komputerze, maszynie do pisania lub ręcznie długopisem bądź niezmywalnym atramentem.
- 12.8. Proponuje się, aby wszystkie zapisane strony oferty wraz z załącznikami były kolejno ponumerowane i związane w sposób trwały oraz na każdej stronie podpisane przez osobę (osoby) uprawnioną do składania oświadczeń woli w imieniu Wykonawcy, przy czym co najmniej na pierwszej i ostatniej stronie oferty podpis (podpisy) był opatrzony pieczęcią imienną Wykonawcy. Pozostałe strony mogą być parafowane. Można też odrębnie ponumerować strony kopii kosztorysu ofertowego, który najlepiej spiąć (np.: w skoroszycie miękkim) i dołączyć do oferty oddzielnie.
- 12.9. Wszelkie poprawki lub zmiany w tekście oferty muszą być parafowane przez osobę (osoby) podpisującą ofertę i opatrzone datami ich dokonania.

- 12.10. Zawartość oferty: wypełniony formularz oferty oraz pozostałe dokumenty i oświadczenia wymienione w pkt 7 niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
- 12.11. Wykonawca zamieszcza ofertę w dwóch kopertach oznaczonych nazwą i adresem Zamawiającego oraz opisanych w następujący sposób: „Oferta na: Przebudowa części pomieszczeń parteru istniejącego budynku o funkcji usług medycznych SP ZPOZ Poradnia dla dzieci NIE OTWIERAĆ przed: 2014-05-28 godz. 15:10”. Na wewnętrznej kopercie należy podać nazwę i adres Wykonawcy, by umożliwić zwrot nie otwartej oferty w przypadku dostarczenia jej Zamawiającemu po terminie.
- 12.12. Wykonawca może wprowadzić zmiany lub wycofać złożoną przez siebie ofertę wyłącznie przed terminem składania ofert i pod warunkiem, że przed upływem tego terminu Zamawiający otrzyma pisemne powiadomienie o wprowadzeniu zmian lub wycofaniu oferty. Powiadomienie to musi być opisane w sposób wskazany w pkt 12.11 oraz dodatkowo oznaczone słowami „ZMIANA” lub „WYCOFANIE”.
- 12.13. Jeżeli Wykonawca zastrzega, że informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji, nie mogą być udostępnione, część oferty, która zawiera te informacje należy umieścić w odrębnej kopercie oznaczonej napisem: „Informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa”. Wykonawca nie może zastrzec informacji, o których mowa w art. 86 ust. 4 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.).

13. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT

- 13.1. Oferty należy składać w siedzibie Zamawiającego, pokój nr: sekretariat SP ZPOZ Zduńska Wola ul. Szadkowska 2 do dnia **2014-05-28** do godz. **15:00**.
- 13.2. Zamawiający niezwłocznie zwróci ofertę, która zostanie złożona po terminie.
- 13.3. Otwarcie ofert nastąpi w dniu: **2014-05-28** o godz. **15:10**, w siedzibie Zamawiającego, pokój nr sekretariat SP ZPOZ w Zduńskiej Woli ul. Szadkowska 2.
- 13.4. Otwarcie ofert jest jawne.
- 13.5. Bezpośrednio przed otwarciem ofert Zamawiający podaje kwotę, jaką zamierza przeznaczyć na sfinansowanie zamówienia.
- 13.6. Podczas otwarcia ofert podaje się nazwy (firmy) oraz adresy Wykonawców, a także informacje dotyczące ceny, terminu wykonania zamówienia, okresu gwarancji i warunków płatności zawartych w ofertach.

14. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY

- 14.1. Rozliczenia między Zamawiającym a Wykonawcą prowadzone będą w walucie PLN .
- 14.2. Zamawiający nie przewiduje udzielenia zaliczek na poczet wykonania zamówienia.

15. OPIS KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY, WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW I SPOSOBU OCENY OFERT

- 15.1. Zamawiający będzie oceniał oferty według następujących kryteriów:

Nr	Nazwa kryterium	Waga
----	-----------------	------

1	Cena (koszt)	100 %
---	--------------	-------

15.2. Punkty przyznawane za podane w pkt 15.1 kryteria będą liczone według następujących wzorów:

Nr kryterium	Wzór
1	Cena (koszt) $\text{Liczba punktów} = (C_{\min}/C_{\text{of}}) * 100 * \text{waga}$ gdzie: <ul style="list-style-type: none">- C_{\min} - najniższa cena spośród wszystkich ofert- C_{of} - cena podana w ofercie

15.3. Po dokonaniu oceny punkty przyznane przez każdego z członków Komisji Przetargowej zostaną zsumowane dla każdego z kryteriów oddzielnie. Suma punktów uzyskanych za wszystkie kryteria oceny stanowić będzie końcową ocenę danej oferty.

15.4. W toku badania i oceny ofert Zamawiający może żądać od Wykonawców wyjaśnień dotyczących treści złożonych ofert. Niedopuszczalne jest prowadzenie między Zamawiającym a Wykonawcą negocjacji dotyczących złożonej oferty oraz, z zastrzeżeniem pkt 15.6, dokonywanie jakiegokolwiek zmiany w jej treści.

15.5. Jeżeli w określonym terminie Wykonawca nie złoży wymaganych przez Zamawiającego oświadczeń lub dokumentów, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), lub pełnomocnictw albo jeżeli złoży wymagane przez Zamawiającego oświadczenia i dokumenty, o których mowa w art. 25 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), zawierające błędy lub wadliwe pełnomocnictwa, Zamawiający wezwie go do ich złożenia w wyznaczonym terminie, chyba że mimo ich złożenia oferta Wykonawcy będzie podlegać odrzuceniu albo konieczne będzie unieważnienie postępowania. Złożone na wezwanie Zamawiającego oświadczenia i dokumenty powinny spełniać warunki określone w art. 26 ust. 3 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.). Zamawiający może także w wyznaczonym przez siebie terminie, wezwać do złożenia wyjaśnień dotyczących oświadczeń lub dokumentów.

15.6. Zamawiający poprawia w ofercie:

- a: oczywiste omyłki pisarskie,
- b: oczywiste omyłki rachunkowe, z uwzględnieniem konsekwencji rachunkowych dokonanych poprawek,
- c: inne omyłki polegające na niezgodności oferty ze specyfikacją istotnych warunków zamówienia, niepowodujące istotnych zmian w treści oferty
- niezwłocznie zawiadamiając o tym Wykonawcę, którego oferta została poprawiona.

15.7. Jeżeli złożono ofertę, której wybór prowadziłby do powstania obowiązku podatkowego Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrzwspólnotowego nabycia towarów, Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej ceny podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- 15.8. Zamawiający w celu ustalenia, czy oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia, zwróci się do Wykonawcy o udzielenie w określonym terminie wyjaśnień dotyczących elementów oferty mających wpływ na wysokość ceny.
- 15.9. Zamawiający, oceniając wyjaśnienia, weźmie pod uwagę obiektywne czynniki, w szczególności oszczędność metody wykonania zamówienia, wybrane rozwiązania techniczne, wyjątkowo sprzyjające warunki wykonywania zamówienia dostępne dla Wykonawcy, oryginalność projektu Wykonawcy oraz wpływ pomocy publicznej udzielonej na podstawie odrębnych przepisów.
- 15.10. Zamawiający odrzuci ofertę Wykonawcy, który nie złożył wyjaśnień lub jeżeli dokonana ocena wyjaśnień wraz z dostarczonymi dowodami potwierdzi, że oferta zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia.
- 15.11. Zamawiający odrzuca ofertę, jeżeli:
- a: jest niezgodna z ustawą;
 - b: jej treść nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem pkt 15.6 lit. c.
 - c: jej złożenie stanowi czyn nieuczciwej konkurencji w rozumieniu przepisów o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji;
 - d: zawiera rażąco niską cenę w stosunku do przedmiotu zamówienia;
 - e: została złożona przez Wykonawcę wykluczonego z udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia lub niezaproszonego do składania ofert;
 - f: zawiera błędy w obliczeniu ceny;
 - g: Wykonawca w terminie 3 dni od dnia doręczenia zawiadomienia nie zgodził się na poprawienie omyłki, o której mowa w pkt 15.6 lit. c;
 - h: jest nieważna na podstawie odrębnych przepisów.

16. UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

- 16.1. Zamawiający udzieli zamówienia Wykonawcy, którego oferta odpowiada wszystkim wymaganiom określonym w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia i została oceniona jako najkorzystniejsza w oparciu o podane wyżej kryteria oceny ofert.
- 16.2. Zamawiający unieważni postępowanie w sytuacji, gdy wystąpią przesłanki wskazane w art. 93 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.).
- 16.3. Niezwłocznie po wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający jednocześnie zawiadomi Wykonawców, którzy złożyli oferty, o:
- a: wyborze najkorzystniejszej oferty, podając nazwę (firmę), albo imię i nazwisko, siedzibę albo adres zamieszkania i adres Wykonawcy, którego ofertę wybrano, uzasadnienie jej wyboru oraz nazwy (firmy), albo imiona i nazwiska, siedziby albo miejsca zamieszkania i adresy Wykonawców, którzy złożyli oferty, a także punktację przyznaną ofertom w każdym kryterium oceny ofert i łączną punktację;
 - b: Wykonawcach, których oferty zostały odrzucone, podając uzasadnienie faktyczne i prawne;
 - c: Wykonawcach, którzy zostali wykluczeni z postępowania o udzielenie zamówienia, podając uzasadnienie faktyczne i prawne - jeżeli postępowanie jest prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego, negocjacji bez ogłoszenia albo zapytania o cenę;

- d: terminie, określonym zgodnie z art. 94 ust. 1 lub 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), po którego upływie umowa w sprawie zamówienia publicznego może być zawarta.
- 16.4. Ogłoszenie zawierające informacje wskazane w pkt 16.3 lit. a Zamawiający umieści na stronie internetowej www.spzpoz-zdunskawola.pl oraz w miejscu publicznie dostępnym w swojej siedzibie.
- 16.5. Jeżeli Wykonawca, którego oferta została wybrana, uchyla się od zawarcia umowy w sprawie zamówienia publicznego, Zamawiający może wybrać ofertę najkorzystniejszą spośród pozostałych ofert bez przeprowadzania ich ponownego badania i oceny, chyba że zachodzą przesłanki unieważnienia postępowania, o których mowa w art. 93 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.).

17. INFORMACJE O FORMALNOŚCIACH, JAKIE POWINNY ZOSTAĆ DOPEŁNIONE PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO

- 17.1. Zamawiający zawrze umowę w sprawie zamówienia publicznego, z zastrzeżeniem art. 183 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), w terminie nie krótszym niż 5 dni od dnia przesłania zawiadomienia o wyborze najkorzystniejszej oferty, jeżeli zawiadomienie to zostanie przesłane w sposób określony w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), albo 10 dni - jeżeli zostanie przesłane w inny sposób. Zawarcie umowy będzie możliwe przed upływem terminów, o których mowa powyżej, jeżeli wystąpią okoliczności wymienione w art. 94 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.).
- 17.2. O miejscu i terminie podpisania umowy Zamawiający powiadomi wybranego Wykonawcę odrębnym pismem lub telefonicznie.
- 17.3. Zakres świadczenia Wykonawcy wynikający z umowy jest tożsamy z jego zobowiązaniem zawartym w ofercie.
- 17.4. W przypadku wyboru oferty Wykonawców wspólnie ubiegających się o udzielenie zamówienia (konsorcja, spółki cywilne) Zamawiający może zażądać przed zawarciem umowy w sprawie zamówienia publicznego umowy regulującej współpracę tych Wykonawców. Wykonawcy wspólnie ubiegający się o udzielenie zamówienia ponoszą solidarną odpowiedzialność za wykonanie umowy .

18. WYMAGANIA DOTYCZĄCE ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

- 18.1. W danym postępowaniu wniesienie zabezpieczenie należytego wykonania umowy nie jest wymagane.

19. ISTOTNE DLA STRON POSTANOWIENIA, KTÓRE ZOSTANĄ WPROWADZONE DO TREŚCI ZAWIERANEJ UMOWY W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO, OGÓLNE WARUNKI UMOWY ALBO WZÓR UMOWY, JEŻELI ZAMAWIAJĄCY WYMAGA OD WYKONAWCY, ABY ZAWARŁ Z NIM UMOWĘ W SPRAWIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NA TAKICH WARUNKACH

- 19.1. Wzór umowy stanowi załącznik do niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia.
- 19.2. Zakazuje się istotnych zmian postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy.

20. POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ PRZYSŁUGUJĄCYCH WYKONAWCY W TOKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

- 20.1. Środki ochrony prawnej przysługują Wykonawcy, a także innemu podmiotowi, jeżeli ma lub miał interes w uzyskaniu danego zamówienia oraz poniósł lub może ponieść szkodę w wyniku naruszenia przez Zamawiającego przepisów ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.).
- 20.2. Środki ochrony prawnej wobec ogłoszenia o zamówieniu oraz specyfikacji istotnych warunków zamówienia przysługują również organizacjom wpisanym na listę, o której mowa w art. 154 pkt 5 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.).
- 20.3. Odwołanie przysługuje wyłącznie wobec czynności:
 - a: wyboru trybu negocjacji bez ogłoszenia, zamówienia z wolnej ręki lub zapytania o cenę;
 - b: opisu sposobu dokonywania oceny spełniania warunków udziału w postępowaniu;
 - c: wykluczenia odwołującego z postępowania o udzielenie zamówienia;
 - d: odrzucenia oferty odwołującego.
- 20.4. Odwołanie powinno wskazywać czynność lub zaniechanie czynności Zamawiającego, której zarzuca się niezgodność z przepisami ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.), zawierać zwięzłe przedstawienie zarzutów, określać żądanie oraz wskazywać okoliczności faktyczne i prawne uzasadniające wniesienie odwołania.
- 20.5. Odwołanie wnosi się do Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w formie pisemnej albo elektronicznej opatrzonej bezpiecznym podpisem elektronicznym weryfikowanym za pomocą ważnego kwalifikowanego certyfikatu.
- 20.6. Odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu przed upływem terminu do wniesienia odwołania w taki sposób, aby mógł on zapoznać się z jego treścią przed upływem tego terminu. Domniemywa się, iż Zamawiający mógł zapoznać się z treścią odwołania przed upływem terminu do jego wniesienia, jeżeli przesłanie jego kopii nastąpiło przed upływem terminu do jego wniesienia za pomocą jednego ze sposobów określonych w art. 27 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.).
- 20.7. Wykonawca może w terminie przewidzianym do wniesienia odwołania poinformować Zamawiającego o niezgodnej z przepisami ustawy czynności podjętej przez niego lub zaniechaniu czynności, do której jest on zobowiązany na podstawie ustawy, na które nie przysługuje odwołanie na podstawie art. 180 ust. 2 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.).
- 20.8. Odwołanie wnosi się w terminach określonych w art. 182 ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.).

- 20.9. Na orzeczenie Krajowej Izby Odwoławczej stronom oraz uczestnikom postępowania odwoławczego przysługuje skarga do sądu.
- 20.10. Skargę wnosi się do sądu okręgowego właściwego dla siedziby albo miejsca zamieszkania Zamawiającego.
- 20.11. Skargę wnosi się za pośrednictwem Prezesa Krajowej Izby Odwoławczej w terminie 7 dni od dnia doręczenia orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej, przesyłając jednocześnie jej odpis przeciwnikowi skargi. Złożenie skargi w placówce pocztowej operatora publicznego jest równoznaczne z jej wniesieniem.

21. POZOSTAŁE INFORMACJE

- 21.1. Do spraw nieuregulowanych w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 907, z późn. zm.) oraz przepisy Kodeksu cywilnego.

Załącznikami do niniejszego dokumentu są:

Nr	Nazwa załącznika
1	Oświadczenie o spełnianiu warunków
2	Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia

Nr	Nazwa dokumentu / wzoru
1	Szczegółowy opis zamówienia
2	Wzór oferty na roboty budowlane
3	Wzór umowy na roboty budowlane